

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/SPP/2023

PROCESSO n.º 7310.2023/0000166-9

UASG N.º: 926151

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de realização de visitas técnicas para a confecção de diagnóstico para adequação de infraestrutura predial de unidades escolares do Estado do Rio Grande do Sul, a ser executado pelo período de 06 (seis) meses.

Questionamento:

1. Em relação à Ficha 2 do Apêndice B, que tem o propósito de abordar o diagnóstico dos aspectos da infraestrutura predial das escolas sujeitos a avaliação (infraestrutura da escola, instalações elétricas e hidráulicas, entre outros). Pode-se esclarecer qual é o nível de detalhamento esperado para cada subitem e qual a maneira adequada de preencher a ficha?
2. Em relação a cada um dos subitens (fundações, paredes, entre outros). É necessária uma descrição e avaliação detalhada de todas as falhas encontradas como parte da justificativa para a nota geral do respectivo subitem? Por exemplo, no caso das fundações, é necessário avaliar separadamente o grau de comprometimento em relação à presença de rachaduras, recalque diferencial, erosão do solo, colapso e outros fatores relevantes para determinar a nota que representa o estado geral das fundações como um todo?

Resposta:

Esclarecemos que o nível de detalhamento esperado em cada um dos subitens elencados na Ficha 02 do Apêndice B deverá ser suficiente para a compreensão do grau de comprometimento dos principais aspectos da infraestrutura das unidades escolares, de modo que se possa obter todas as informações necessárias à elaboração posterior dos Produtos 1, 2 e 3 elencados no Termo de Referência. Neste sentido, a Contratada deverá

avaliar, no mínimo, cada um dos itens elencados na planilha, devendo, a seu critério e conforme a necessidade constatada na vistoria, detalhar cada item por meio da adição de subitens, de modo a registrar as patologias encontradas. A contratada deverá levar em conta a necessidade de se apontar na coluna “observações” as justificativas técnicas de comprometimento para cada item, indicando quais patologias foram identificadas em relação a cada subitem, com atenção especial aos itens que forem classificados como de “razoável grau de comprometimento” e “alto grau de comprometimento”.

Desta forma, em resposta ao questionamento 2, a descrição e avaliação detalhada de todas as falhas encontradas como parte da justificativa para a nota geral do respectivo subitem deverá ser elaborada conforme avaliação da Contratada, a qual deverá complementar a Ficha 02 do Apêndice B com as informações detalhadas conforme avaliação in loco da infraestrutura de cada escola.

No sentido do exemplo mencionado, caso a Contratada, na avaliação do sistema de fundações da escola, depare com colapso do solo, esta deverá indicar, em novo subitem, a patologia e descrever na coluna “Observações” os locais onde se encontraram as patologias e sua descrição, conforme exemplo:

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO:

**Ficha 02 – Diagnóstico de Aspectos de Infraestrutura Predial das
Unidades Escolares**

FICHA 2 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES

Código Vistoria	Itens Avaliados	Grau de Comprometimento	Observações
1. INFRAESTRUTURA DA ESCOLA			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos.			
1.1	Fundações	2	
1.1.1.	Colapso do solo	3	Parede da sala x; muro de divisa com fissuras e rachaduras em toda sua extensão. Comprimento de Y m.